

Techno Report


No147

配管の識別表示やバルブ表示の活用

配管の誤接続やバルブの操作ミスを防ぐため、流体の方向や系統名の表示、配管の色分け、バルブの状態を表示することで、視覚的な判別性を向上させる事ができます。

JIS Z 9102 配管系の識別表示

	色の種類	意味または目的
物質の 識別表示	暗い赤	蒸気
	うすい黄赤	電気
	茶色	油
	うすい黄	ガス
	青	水
	灰紫	酸又はアルカリ
	白	空気



配管の識別表示を義務づけている法令

- 一般高圧ガス保安規則 第6条41号
- 労働安全衛生規則 第271条
- 特定化学物質等障害予防規則 第15条
- 液化石油ガス保安規則 第6条第34号
- 冷凍保安規則 第7条17号

表示の一例として



発行 藤田テクノ株式会社 テクノレポート発行委員会

2014年5月発行

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5 TEL 027-361-8111 FAX 027-361-3686

太田支店 TEL 0276-46-1348

埼玉支店 TEL 049-279-3011

問合せ先：埼玉支店／熊倉、発行委員会

URL：<http://www.fujita-tec.co.jp>

本紙は、弊社よりの納品書等の郵送時に同封させて頂きますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。